

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области**

(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском, Жигаловском и Ольхонском районах.**

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском, Жигаловском и Ольхонском районах)

**Предписание № 358  
должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

«13» сентября 2022 г.

с. Оса

Заместителем начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском, Жигаловском и Ольхонском районах Матвеевым Алексеем Герасимовичем, главным специалистом –экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском, Жигаловском и Ольхонском районах Батудаевой М.М.

при обследовании объекта: МКОУ Балаганкинская ООШ

по адресу: Иркутская область, Усть-Удинский район, с.Балаганка, ул.Рабочая,45

Руководитель: директор Бутакова Е.Н. (акт проверки № 358 от «13» сентября 2022 г.),

При рассмотрении представленных документов выявлены нарушения санитарного законодательства:

В нарушение п.2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20) здания не оборудованы системами горячего и холодного водоснабжения.

Отсутствуют санитарные узлы отдельные для мальчиков и девочек, комнаты личной гигиены и отдельный санузел для персонала, что не соответствует СП 2.4.3648-20 п.3.4.10.

При спортивном зале отсутствуют туалеты и душевые, что не соответствует СП 2.4.3648-20 п.3.4.9.

В учебных кабинетах для обучающихся 1 – 4 классов отсутствуют раковины для мытья рук, что не соответствует СП 2.4.3648-20 п. 3.4.13.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
	Согласно п.2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20) здания оборудовать системами горячего и холодного водоснабжения.	до 13.09.2023

6	В соответствии с требованиями п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20 здания школы оборудовать санитарными узлами для мальчиков и девочек, отдельный санузел (кабина) для персонала.	до 13.09.2023
7	В соответствии с требованиями п. 3.4.9. СП 2.4.3648-20 при спортивном зале оборудовать туалеты и душевые.	до 13.09.2023
8	В соответствии с требованиями п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 обеспечить учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов холодным и горячим водоснабжением	до 13.09.2023

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: МКОУ Балаганкинская ООШ

**О выполнении Предписания необходимо сообщить в** территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском и Жигаловском районах **по адресу: с. Оса ул. Комарова 1 в срок до 13.09.2023г.**

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства установлена административная ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством

Заместитель начальника \_\_\_\_\_

Матвеев А.Г.

Главный специалист-эксперт \_\_\_\_\_

Батудаева М.М.

Копию получил «13» сентября\_ 2022 г. \_\_\_\_\_

Бутакова Е.Н.  
(подпись ответственного лица)